



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| DOROGI POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL |                        |
| 2510 Dorog, Bécsi út 79-81      |                        |
| Érkeztetés ideje                | Érkeztető szám         |
| 2021 JAN. 01                    | 36160/707-3/2021. ált. |
| Ügyintéző                       | 9032                   |

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
ESZTERGOMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tárgy: Tájékoztató mezőgazdasági erő- és munkagépek betakarítás előtti ellenőrzéséről és aratási szabályokról  
Ü. i.: Szárszóiné Komáromi Melinda c. tü. alez  
Tel.: 34/309-045  
E-mail: esztergom.kk@katved.gov.hu

**Tisztelt Címzett!**

Tájékoztatom, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 221.§ - 231.§-ban rögzítésre kerültek az aratással, az összerakott kazal, a szérű és rostonövénytaroló elhelyezésével, a szabadtéri tűzgyújtás és tűz megelőzés szabályaival, a mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszáritással kapcsolatos tűzvédelmi követelmények.

A rendelet szerint a kalászos termény betakarítási, bálázási munkáiban tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.

A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.

A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

Az aratással és ellenőrzésekkel kapcsolatos tájékoztatók mellékelve csatolásra kerülnek.

Hatóságom helyszíni **hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja** a szemlék, illetve a jegyzőkönyvek megfelelőségét, továbbá a rendeletben rögzített egyéb tűzvédelmi követelmények betartását. **Szabálytalanság esetén tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye.**

Kérem, hogy szíveskedjen településén az érintetteket tájékoztatni a jogszabályi előírásokról és részükre a mellékleteket eljuttatni. Kérem továbbá, hogy a tett intézkedésekről hatóságomat tájékoztatni szíveskedjen.

Kelt: Esztergom, az elektronikus bélyegző szerinti napon.

Tisztelettel:

**Kovács Zoltán tű. alezredes**  
mb. kirendeltségvezető  
névében és megbízásából:

**Csepilek Mónika tű. őrnagy**  
hatósági osztályvezető

Cím: 2500 Esztergom, Baross Gábor út 30.

Telefón: +36-34-309-045

E-mail: [esztergom.kk@katved.gov.hu](mailto:esztergom.kk@katved.gov.hu)

Hivatali kapu azonosító: 512560139

### **Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok**

*Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet alapvetően meghatározza:*

- a tűzoltó készülékek megfelelősége,
- a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzőkönyv, gépszemle),
- az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki állapota, tisztántartása,
- a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,
- a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások betartása,
- a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,
- a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,
- az OTSZ által előírt területen a védőszántás kialakítása,
- a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása,
- a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

*Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét alapvetően meghatározza:*

- a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,
- a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,
- a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása,
- a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata és annak igazolása (jegyzőkönyv, minősítő irat),
- a terményszárítás szabályainak betartása.

**Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló  
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet**

**109. Aratás**

**221. §**

- (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
- (2) A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.
- (3) ***Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.***
- (4) Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes ***dohányzó helyet lehet kijelölni.*** A dohányzóhelyen a dohányynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű ***vízet tartalmazó edényt kell elhelyezni.***

**110. Szérű, rostnövénytároló, kazal**

**222. §**

- (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló ***elhelyezésénél*** a szélső tárolási egység és a környező
  - a) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,
  - b) egyéb építményektől legalább 100 méter,
  - c) vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter,
  - d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és
  - e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter***tűztávolságot kell tartani.***
- (2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szalastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.
- (3) ***A kazlakat úgy kell elhelyezni,*** hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.
- (4) ***A kazlak, valamint a sorok között*** a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de ***legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.***
- (5) ***A mezőn összerakott*** szalastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat ***legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.***

**223. § Dohányozni csak szélcsendes időben, a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.**

**224. §**

- (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg.
- (2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m<sup>2</sup> alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.

### 111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűz megelőzés szabályai

**225. § (1)** Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

**225/A. § (1)** A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrízetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

**226. § (1)** *Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.*

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét **a megkezdés előtt 5 nappal** az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez **írásban be kell jelenteni**.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrízetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

**227. § (1)** Az irányított égetés során **a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:**

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

**228. § (1)** A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, hasznóbérlője köteles gondoskodni.

## 112. A mezőgazdasági erő- és munkagépek

**229. §** (1) A kalászos termény betakarítási, bálázási munkáiban

- **legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel** is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt,
- amelynek **tűzvédelmi felülvizsgálatát** a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
- A jármű megfelelőségéről **szemle** keretében kell meggyőződni.
- A betakarítási munkák során használt, **ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén**, annak tervezett időpontját **10 nappal előbb** írásban a **tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni**.
- A műszaki ellenőrzésről **jegyzőkönyvet kell készíteni**,
- amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben **köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól** szükség esetén **megtisztítani**.

(3) **A tartalék üzem- és kenőanyagot** az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától **legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni** éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatóblán, szérún és a rostonövénytaró területén nem végezhető.

(5) **Munkaszünet idejére** az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól **legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni**, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) **Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát** pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú **védőburkolattal kell ellátni**.

(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

**230. §** (1) A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

## 113. A terményszárítás szabályai

**231. §** Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.