



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG, BÉCSI ÚT 79-81. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu

ELŐTERJESZTÉS

Dorog Város Képviselő-testületének 2022. július 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: „Uzoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

Tisztelt Képviselő-testület!

Dorog Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében, valamint a 2022. évi közbeszerzési tervében szerepeltette a Nipl Stefánia Uzoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje.

A beszerzés érdekében a hivatal elkészítette az ajánlatkérési dokumentációt, majd ezt követően az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2022. június 25-én megindításra került.

Az ajánlattételi határidő 2022. július 08. 12:00 óra volt, melyre egy cég nyújtotta be ajánlatát az alábbiak szerint:

Ajánlattevő neve:	Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft.
Székhelye:	9027 Győr, Bútorgyári út 4
Ajánlati ár nettó Ft:	28 507 330

A Közbeszerzési Munkabizottság a benyújtott ajánlatot áttanulmányozva elkészítette az 1. mellékletet képező Szakvéleményt és döntési javaslatot, melynek alapján a következő határozati javaslatot terjeszti T. Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra:

Határozati javaslat

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Uzoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

1. Az eljárás eredményes.
2. A nyertes ajánlattevő neve, székhelye, az értékelési szempontok szerinti ajánlata, és ajánlata kiválasztásának indoka:

Ajánlattevő neve:	Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft.
Székhelye:	9027 Győr, Bútorgyári út 4
Ajánlati ár nettó Ft:	28 507 330

Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.

5. A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetésében biztosítja.
6. Az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
7. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. melléklete szerinti közbeszerzési szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

Dorog, 2022. július 19.

Dr. Tittmann János sk.

Tárgy:
Dorog Város Önkormányzata
Uszoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje
tárgyú közbeszerzési eljárása
EKR000900182022

Szakvélemény és döntési javaslat

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek¹ (jelölje meg az eljárást felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata
Postai cím: Bécsi Út 79-81
Város: Dorog
Postai irányítószám: 2510

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Uszoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 1 db légtartásos sátor szerkezet gyártása, szállítása és felszerelése az alábbi műszaki adatokkal, adásvételi szerződés keretében Méretek: Hosszúság: 45,7 m Szélesség: 27,7 m Magasság: 8,5 m Tervezés: Egyedi geometriájú héjszerkezetek felületének formakeresése, térbeli modell elkészítése, szabási elemek elkészítése, membrán- és rögzítőelem gyártmánytervezés, ponyva hajtogatósi- csomagolási terv szerelési technológia alapján. Szerelési terv kidolgozása helyszíni adottságokhoz megfelelően. Beton alapok tervezéséhez és kivitelezéséhez adatszolgáltatás Héjazat, hőszigetelés: Túlnyomásos szerkezet, 2/3 íven 2 rétegű héjalással. A membrán héjak közötti hőszigetelést 200 mm-es légrés biztosítja. A külső héjon elhelyezett szelepek kinyitásával a két héj közti légrés csökkenthető, mely segíti a hó leolvadását. A héjszerkezet legmagasabb részén nincs dupla héjazat, mely szintén a hó leolvadását segíti. Hőátbocsátási érték: $K = 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ oldal $K = 5,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ tető $\Sigma K = 3,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ponyvaanyagok minőségi jellemzői, melyeknek a beépített anyagoknak meg kell felelni: Teherhordó külső héj: min. 900 g/m² súlyú, két oldalon PVC-vel kent, fényáteresztő, UV álló, nagy szakítószilárdságú műszaki textil, gombásodásgátló adalékkal kezelt. Szín: tervezői egyeztetés alapján kerül meghatározásra. Szakítószilárdság: lánc min: 4200 N/5 cm vetülék min. 4000 N/5 cm Továbbszakító szilárdság: lánc min: 550 N/5 cm vetülék min.: 520 N/5 cm Hőmérséklettűrő: -30 - + 70 °C Tűzállóság: MSZ EN 13501-1 B-s2,d0, nehezen éghető, mérsékelt füstképződésű, nem égve csepegő Hőszigetelő belső héj: min. 550 g/m² súlyú, két oldalon PVC-vel kent, fényáteresztő, UV álló, nagy szakítószilárdságú műszaki textil, gombásodásgátló adalékkal kezelt. Szín: fehér Szakítószilárdság: lánc min: 2500 N/5 cm vetülék min. 2000 N/5 cm Továbbszakító szilárdság: lánc min: 250 N/5 cm vetülék min.: 200 N/5 cm Hőmérséklettűrő: -30 - + 70 °C Tűzállóság: MSZ EN 13501-1 B-s2,d0, nehezen éghető, mérsékelt füstképződésű, nem égve csepegő Membránszerkezet gyártása: NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés)-ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeknek megfelelően, ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszerben gyártott, előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban elvégzett alapanyag- és hegesztési varrat tesztekkel ellátott, élettartama alatt elszennvedett nyúlását kompenzálni képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem igénylő rögzítéssel ellátott, CAD/CAM plotter szabásgéppel felszerelt panelekből nagyfrekvenciás hegesztési technológiával gyártott membránszerkezet. Héjazat részei: Légtartásos sátor fő szegmens 3 db, melyek lapkás fűzéssel illeszkednek Nyaktagok: 1 db a zsilipes bejárathoz Légszűrő: alsó befújáshoz Peremrögzítés: Meglévő acél J-kampók és L-acél felhasználásával Nyaktagoknál horganyzott acélkábel feszítőkkel A membránszerkezet 3 db-ból áll, melyek kéderes peremmel, a kéderezés mellett pedig lyukasztással vannak ellátva. A membrán elemek dupla lapkás fűzéssel vannak összekapcsolva. A sátorbelső felőli lapka rozsdamentes acél behégesztett csavarokkal, a külső lapka alumínium,, fehérre festett Légkezelő berendezés: A fűtést-nyomástartást Omnia Thermoair TVP 25/SP típusú egyedi kialakítású légkezelő berendezés biztosítja a funkcióhoz szükséges ventilátorral, és hőcserélővel, valamint az üzemeltetéshez szükséges villamos kapcsolószekrénnel. Vészüzem tartozékai: diesel vagy benzin üzemű, automatikus indítású tartalék vészventillátor, amely áramkimaradás vagy a főgép karbantartása esetén biztosítja a sátor fenntartását. A légkezelő rendszer automatizált hőfokszabályozást biztosít, a zsalu állítása kézi üzemmódban történik. A berendezés a meglévő kazánházban kerül elhelyezésre. A légkezelő által biztosított hőmérsékletkülönbség: $\Delta T \approx 45 \text{ °C}$ A légkezelő teljesítménye: kb. 373 kW Világítás: A direkt megvilágítást ajánlatkérőnél már meglévő a héjszerkezetre függesztett 28 db 250 W fémhalogén lámpák biztosítják, melyek főkapcsolóról igény szerint szakaszolhatók. Várható megvilágítási érték: kb. 200-250 Lux Bejáratok: 1 db meglévő zsilipes rendszerű személybejárat mindkét oldalról könnyen nyitható ajtókkal. Belméret: 0,9 x 2,1 x 1,5 m. 2 db vészkijárat a héjszerkezet anyagából kialakítva, kerület mentén erősítve. Használatkor felvágható, majd a tartalék lap beépíthető. Belméret: 1,2 x 2,1 m. Statikai méretezési








alszempontjai is)	esetben az alszempontok súlyszámai is)		szorzata		szorzata		szorzata
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszerzőpontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ²
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: ²
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indokai:
V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft. Székhelye: 9027 Győr Bútorgyári Út 4. Adószám: 11611910-2-08. Ajánlati ár nettó Ft: 28 507 330 A gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes, egyetlen ajánlat.
V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² O igen x nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ² Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: ²
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdet: (éééé/hh/nn) / Lejárata (éééé/hh/nn) Az egy ajánlattevőre tekintettel a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pont alapján nincs szerződéskötési moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: ²

Dorog, 2022. július 18.

bíráló bizottsági feladatokat is ellátó közbeszerzési munkabizottság

Név	Aláírás
Hodosi László	
Dankó Kristóf	
Csunderlik Tibor	
Molnár Albert	
Karcz Jenő	
Béres Tiborné	
Bartl Ildikó	
dr. Dóka Zsolt	

dr. Dóka Zsolt
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00271

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS /tervezet/

Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrésről

Dorog Város Önkormányzata

2510 Dorog, Bécsi út 71.

Adószám: 15729741-2-11

KSH Statisztikai számjel: 15729741-8411-321-11

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729743

Képviseli: Dr. Tittmann János polgármester

mint Vevő

másrészről

Név: Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9027 Győr, Bútorgyári utca 4.

Képviseli: Varga Tamás ügyvezető

Levelezési cím: 9027 Győr, Bútorgyári utca 4.

Adószám: 11611910-2-08

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Statisztikai jelzőszáma: 11611910-1392-113-08

Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 08-09-007345

mint Eladó

között, az alábbi feltételekkel:

1. Felek a jelen szerződést közbeszerzési eljárás eredményeként kötik.
2. A szerződés tárgya: 1 db légtartásos sáterszerkezet és a kapcsolódó légkezelő berendezés, valamint egyéb tartozékok (a továbbiakban: Termék) gyártása, szállítása és felszerelése a jelen szerződés 1. melléklete szerinti műszaki dokumentációnak megfelelően, továbbá a kapcsolódó kezelési, karbantartási oktatással-, terméktámogatási-, szavatossági- és jótállási szolgáltatásokkal.
3. Határidő:
 - A szállításra, beállításra és üzembe helyezésre: a szerződéskötéstől számított 30. nap.
 - Üzemeltető, karbantartó személyzet oktatása: a teljesítési véghatáridőig egyeztetés szerinti időpontban egy alkalommal történik.
 - Terméktámogatás, azaz pótalkatrészek biztosítása, szerviz-szolgáltatás és telefonos ügyfélszolgálat: a jótállási időtartamon belül folyamatosan.
4. Teljes körű jótállás időtartama: az átadás-átvétel sikeres lezárásától számított 36 hónap.
5. A teljesítés helyszíne: 2510 Dorog, Iskola út 9-11.
6. Fizetési feltételek: A vételár, mint a teljes ellenszolgáltatás: **28 507 330 Ft + ÁFA.** A fenti ellenszolgáltatás teljes egészében tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező Termék ellenértékét és a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szolgáltatás ellenszolgáltatását, így különösen az előállítási, beszerzési költségeket, valamennyi adót, vámot és más közterhet, a vonatkozó felmérési, kezelési, csomagolási, rakodási, szállítási, kicsomagolási, helyszíni felállítási, minőség-ellenőrzési, biztosítási, beszerelési, oktatási, terméktámogatási, szavatossági, jótállási szolgáltatások költségeit, a kapcsolódó megfelelés igazolási-, jótállási-, karbantartási-, használati- és egyéb dokumentumok költségét, munkabérek, azok járulékait, alvállalkozói és beszállítói díjakat, költségeket, továbbá a hatósági jelzések költségeit és valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges. A vételár tartalmazza mindazon költségeket, amelyek az adásvételi szerződés teljesítése során akár az Eladó által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. A vételár rögzített ár, a szerződés teljesítése alatt nem módosítható. A fentieknek megfelelően Eladó a vételáron túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy költségterítés igénylésére.
7. A szerződéskötés, számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
8. Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan beérkezése. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A szerződésszerű és a

- jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre. A 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (6) bekezdése is alkalmazásra kerül.
9. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak.
 10. Előleg igénylésére nincs lehetőség. Az ellenszolgáltatás megfizetése a leszállított Termékre számla ellenében, a sikeres átadás-átvétel lezárását követően lehetséges.
 11. Az Eladó a leszállítandó Terméket az adott Termékre vonatkozó előírások szerint csomagolva szállítja le a Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a csomag tartalmát. Eladó büntetőjogi felelőssége tudatában, írásban nyilatkozik, hogy valamennyi általa szállított Termék új, vagyis nem használt.
 12. A leszállított Termék átadás-átvételének minden részletre kiterjedően kell megtörténnie, olyan módon, hogy a szállítás felek által előre egyeztetett napján - lehetőleg reggeli órákban történő kezdéssel - az Eladó által biztosított vezető szerelő irányításával Vevő által biztosított, az Eladóval egyeztetett létszámú segédszemélyzet összeállítja a sátor, míg a kapcsolódó légkezelő berendezést az Eladó által biztosított szakszemélyzet a helyszínen beállítja, üzembe helyezi és összeköti az összeállított sátorral, valamint a felfűjt sátorba a meglévő világítást felszereli.
 13. Eladó személyzete a Vevő által biztosított személyzet számára az összeállított és működő gépesszettel üzemelő sátor felállításának helyszínén megtartja a használati és karbantartási oktatást, melyről oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel, feltüntetve az oktatás helyét, időpontját, a résztvevőket név szerint és az oktatás tartalmát.
 14. A Termék, valamint a magyar nyelvű használati útmutató, továbbá a jótállás és szavatossági igények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat a Vevő képviselője az Szállítólevélre feljegyezi. A Szállítólevélre fel kell jegyezni a Termékben szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is.
 15. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított termékek rendeltetésszerű működését és használhatóságát kipróbálja. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a termék hibátlan, az biztonságosan, rendeltetésszerűen és hiba, hiányosság nélkül működik, rendelkezik a jelen szerződés alapján szolgáló közbeszerzési eljárás közbeszerzési műszaki dokumentumaiban rögzített paraméterekkel és tulajdonságokkal, továbbá megtörténik a termék üzemeltetésének, karbantartásának a sikeres oktatása és fentieket Vevő átadás-átvételi jegyzőkönyvben írásban elismeri. Ha az átadás-átvétel részben, vagy egészben sikertelen, úgy Vevő a hibás terméket nem veszi át és Eladó haladéktalanul gondoskodik a javításról, szükség esetén a cseréről azzal, hogy a sátor szerkezet anyaghibáit kötelezően cserével kell orvosolni és a csere termék, valamint a technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó termékek vonatkozásában az átadás-átvétel újból kezdődik. Sikeres felállítás és egyeztetett időtartamú próbaüzem esetén a felek viselik a saját költségüket. A sikertelen próbaüzem költségeit és az ezzel kapcsolatos késedelem jogkövetkezményeit Eladó viseli.
 16. A Termék szállításával egyidejűleg átadandó dokumentumok (amennyiben az adott terméknél releváns): EK megfelelőségi nyilatkozat, takarítási-, üzemeltetési- és karbantartási utasítás magyar nyelven, a rendelt típusra vonatkozóan, elektronikus formában is, jótállási jegy.
 17. Amennyiben az Eladó a teljesítés hibáját nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
 18. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerhetik el. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél, vagy amennyiben a hibát a vizsgálat nem mutatja ki, úgy a Vevő viseli. Eladó hibás teljesítése esetén, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős, a hibátlan teljesítésig a késedelemre előírt kötbér megfizetésére köteles, a Ptk. 6:186. § alapján.
 19. A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át.
 20. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
 21. Az Eladónak a szerződésben meghatározott Terméket kompletten, olyan működőképes tartozék-összeállítással kell szállítania, amely az ajánlatban szerepelt és a rendeltetésszerű használatot biztosítja. A Termék és tartozékainak a teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az Eladó kötelezettsége. A leszállított áru fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése az Eladót terhelik. A termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásáig az Eladót terheli.
 22. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a szavatossági és jótállási időszak végéig marad érvényben.
 23. Projektársaság létrehozásának lehetősége kizárt.

24. A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el.
25. Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli.
26. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes postai, vagy személyesen kézbesített levélben, e-mailen, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
27. Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételeire, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
28. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, kivéve a közérdekű adatokat és kivéve a közérdekből nyilvános adatokat.
29. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jóállást vállal a Termék használhatóságára, illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a Termék biztonságos és alkalmas a rendeltetésszerű használatra, továbbá harmadik személynek nincs olyan joga a Termékre, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná.
30. Jótállási, szavatossági hiba bejelentéstől számítva a helyszíni kiszállásnak és az érdemi hibajavítás megkezdésének határideje: 3 munkanap.
31. A jótállási, szavatossági időszak alatti meghibásodás esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől számított 30. pont szerinti határidőn belül a Termék javítását megkezdni, és azt a lehető legrövidebb időn belül befejezni. Amennyiben az Eladó a Terméket ezen határidőn belül nem tudja megjavítani, úgy a Vevő a késedelem időszakára késedelmi kötbérre jogosult.
32. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
33. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.
34. Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős, (ideértve azt az esetet is, ha a Termék nem, vagy nem teljeskörűen rendelkezik a közbeszerzési dokumentumokban, műszaki leírásban, vagy a nyertes ajánlatban meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési alapra (a Termékek ára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet a Ptk. 6:186. § alapján, a késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa. Az adott napi késedelmi kötbér fizetésének határideje az adott késedelmes napot követő naptári nap.
35. A teljesítési véghatáridőt követő 30 napon túli késedelem esetén, amennyiben azért Eladó felelős, úgy Vevőnek jogában áll az adott terméket és az azzal technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó termékeket máshonnan beszerezni és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben érvényesíteni, továbbá az adott termék és az azzal technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó termékek nettó vételárának 10%-át meghiúsulási kötbérként érvényesíteni, melynek fizetési határideje az elmulasztott véghatáridőtől számított 31. nap.
36. Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha felhívás ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult - Eladó költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb igényeit érvényesíteni.
37. Abban az esetben, ha Eladó a szavatosság, jótállás alá eső hibák javításával késlekedik, a Vevőnek a szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni, illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni.
38. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat, amennyiben azok Magyarországon történnek és a jelen szerződés teljesítésére lényeges és jelentős a hatásuk:
 - a. akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
 - b. nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
 - c. lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
 - d. zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki
 - e. természeti katasztrófa.

39. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban e-mailen, vagy faxon) értesíteni a másik felet és közölni vele az esemény körülményeit, okát és várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
40. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.
41. A szerződést mindkét fél bejegyzésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján, előzetesen és írásban lehet módosítani.
42. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben fennmarad, kivéve, ha ezen rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
43. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik.
44. Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.
45. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a Vevő székhelye szerinti bíróságok illetékességét kötik ki.
46. Kapcsolattartó Vevő részéről:
név: Dr. Tittmann János polgármester
cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81
telefonszám: +36 33 431-299
fax: +36 33 431 377
e-mail: varoshaza@dorog.hu
47. Kapcsolattartó Eladó részéről:
név:
cím:
telefon:
fax,
e-mail:
(kitöltendő)
48. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
49. Eladó köteles tölteni a Vevő, illetőleg a jogszabályban meghatározott szervek és személyek helyszíni, illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során együttműködni köteles, Vevő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül a projekttel kapcsolatban nem végez sajtó kommunikációt, részt vesz szükség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot szolgáltat, biztosítja a fizikai eszközökhöz való hozzáférést a kifizetési kérelemhez és a projekt előre haladási jelentéshez, illetőleg egyéb, a Vevő, vagy fenti szervezetek által igényelt esetekben és módon.
50. Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen.
51. Eladó
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
52. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és az 51. pont szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
53. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
54. Az 53. pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
55. Eladó a jelen szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen szerződés alájául szolgáló közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
56. Eladó a jelen szerződés szerinti teljesítéshez a jelen szerződés alájául szolgáló közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembert. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
57. Eladó a jelen szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.
58. Eladó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó köteles Vevőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni arról, ha már nem minősül átlátható szervezetnek, ebben az esetben Vevő a jelen szerződéstől annak teljesítése megkezdése előtt elállhat, a teljesítés megkezdése után azt azonnali hatállyal felmondhatja.
59. Alulírott felek képviselői a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Dorog, 2022. ...

Dorog Város Önkormányzat
Vevő

Eladó

Dorog, 2022. ... Pénzügyi ellenjegyző:

1. melléklet

1 db légtartásos sátorszerkezet és a kapcsolódó légkezelő berendezés, valamint egyéb tartozékok gyártása, szállítása és felszerelése az alábbi műszaki adatokkal:

Méretek:

Hosszúság: 45,7 m

Szélesség: 27,7 m

Magasság: 8,5 m

Tervezés:

Egyedi geometriájú héjszerkezetek felületének formakeresése, térbeli modell elkészítése, szabási elemek elkészítése, membrán- és rögzítőelem gyártmánytervezés, ponyva hajtogatási- csomagolási terv szerelési technológia alapján.

Szerelési terv kidolgozása helyszíni adottságokhoz megfelelően.

Beton alapok tervezéséhez és kivitelezéséhez adatszolgáltatás

Héjazat, hőszigetelés:

Túlnyomásos szerkezet, 2/3 íven 2 rétegű héjalással. A membrán héjak közötti hőszigetelést 200 mm-es légrés biztosítja. A külső héjon elhelyezett szelepek kinyitásával a két héj közti légrés csökkenthető, mely segíti a hó leolvadását. A héjszerkezet legmagasabb részén nincs dupla héjazat, mely szintén a hó leolvasztását segíti.

Hőátbocsátási érték:

$K = 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ oldal

$K = 5,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ tető

$\Sigma K = 3,87 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ponyvaanyagok minőségi jellemzői, melyeknek a beépített anyagoknak meg kell felelni:

Téherhordó külső héj:

min. 900 g/m² súlyú, két oldalon PVC-vel kent, fényáteresztő, UV álló, nagy szakítószilárdságú műszaki textil, gombásodásgátló adalékkal kezelt. Szín: tervezői egyeztetés alapján kerül meghatározásra.

Szakítószilárdság: lánc min: 4200 N/5 cm

vetülék min. 4000 N/5 cm

Továbbszakító szilárdság: lánc min: 550 N/5 cm

vetülék min.: 520 N/5 cm

Hőmérséklettűrés: -30 - + 70 °C

Tűzállóság: MSZ EN 13501-1 B-s2,d0, nehezen éghető, mérsékelt füstképződésű, nem égve csepegő

Hőszigetelő belső héj:

min. 550 g/m² súlyú, két oldalon PVC-vel kent, fényáteresztő, UV álló, nagy szakítószilárdságú műszaki textil, gombásodásgátló adalékkal kezelt. Szín: fehér

Szakítószilárdság: lánc min: 2500 N/5 cm

vetülék min. 2000 N/5 cm

Továbbszakító szilárdság: lánc min: 250 N/5 cm

vetülék min.: 200 N/5 cm

Hőmérséklettűrés: -30 - + 70 °C

Tűzállóság: MSZ EN 13501-1 B-s2,d0, nehezen éghető, mérsékelt füstképződésű, nem égve csepegő

Membránszerkezet gyártása:

NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés)-ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó

követelményeknek megfelelően, ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszerben gyártott,

előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban elvégzett alapanyag- és

hegesztési varrat tesztekkel ellátott, élettartama alatt elszennvedett nyúlását kompenzálni

képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem igénylő rögzítéssel ellátott, CAD/CAM plotterszabásgéppel felszabott panelekből nagyfrekvenciás hegesztési technológiával gyártott

membránszerkezet.

Héjazat részei:

Légtartásos sátor fő szegmens 3 db, melyek lapkás fűzéssel illeszkednek

Nyaktagok: 1 db a zsilipes bejáráshoz

Légcsatorna: alsó befűjáshoz

Peremrögzítés:

Meglévő acél J-kampók és L-acél felhasználásával

Nyaktagoknál horganyzott acélkábel feszítőkkel

A membránszerkezet 3 db-ból áll, melyek kéderes peremmel, a kéderezés mellett pedig lyukasztással vannak ellátva. A membrán elemek dupla lapkás fűzéssel vannak összekapcsolva. A sátorbelső felőli lapka rozsdamentes acél behegesztett csavarokkal, a külső lapka alumínium,, fehérre festett

Légkezelő berendezés:

A fűtést-nyomástartást Omnia Thermoair TVP 25/SP típusú egyedi kialakítású légkezelő berendezés biztosítja a funkcióhoz szükséges ventillátorral, és hőcserélővel, valamint az üzemeltetéshez szükséges villamos kapcsolószekrénnel.

Vészüzem tartozékai: diesel vagy benzin üzemű, automatikus indítású tartalék vészventillátor, amely áramkimaradás vagy a főgép karbantartása esetén biztosítja a sátor fenntartását.

A légkezelő rendszer automatizált hőfokszabályozást biztosít, a zsálu állítása kézi üzemmódban történik.

A berendezés a meglévő kazánházban kerül elhelyezésre.

A légkezelő által biztosított hőmérsékletkülönbség: $\Delta T \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$

A légkezelő teljesítménye: kb. 373 kW

Világítás:

A direkt megvilágítást ajánlatkérőnél már meglévő a héjszerkezetre függesztett 28 db 250 W fémhalogén lámpák biztosítják, melyek főkapcsolóról igény szerint szakaszolhatók.

Várható megvilágítási érték: kb. 200-250 Lux

Bejáratok:

1 db meglévő zsilipes rendszerű személybejárat mindkét oldalról könnyen nyitható ajtókkal.

Belméret: 0,9 x 2,1 x 1,5 m.

2 db vészkijárat a héjszerkezet anyagából kialakítva, kerület mentén erősítve.

Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthető.

Belméret: 1,2 x 2,1 m.

Statikai méretezési kritériumok:

Hóteher: 0,25 kN/m²

Szélteher: 103 km/h

További műszaki paraméterek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.